

表1-1 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	1	五棵树变	五青甲、五秀、五东	24	24	八号乡、弓棚镇、恩育乡、大坡镇	
	2	榆树变	榆大、榆向、榆秀、榆新	27	51	土桥镇、育民乡、红星乡部分地区、秀水镇、保寿乡、黑林镇	
	3	农安变	农德甲、农城甲、农城乙、农开甲、农永甲、农永乙、农前甲	63	114	伏龙泉镇、巴吉垒镇部分地区、农安镇西北部、开安镇部分地区、万金塔乡部分地区	
	4	德惠变	德东甲、德东乙、德大、德菜、德米甲、乙线、农德甲线	54	168	布海村、大青咀村、佟家、纪家镇、兴隆镇、庆阳乡	
	5	九台变	九其甲、乙线	15	183	沐石河镇、其塔木镇、莽卡乡、胡家乡、上河湾镇、六台乡东部	
	6	通阳变	10kV石溪北线、通阳甲线、通阳乙线、通铁线	6	189	双阳郊区	
	7	新城变	10kV溶剂、铸造、饮马、酒厂	8	197	九台郊区	
	8	嵩山变	10kV镇西、北山、铁水、啤酒、街内、工业	20	217	双阳郊区	
	9	环城变	10kV九煤、军民、建材、弹簧、粮油、铁北、环热、环联甲、乙	26	243	九台郊区	
	10	农西变	三宝、古城、站前甲、站前乙、糠醛、北环、马场、部队	27	270	农安县城	
	11	龙凤变	西南联线、松柏北线、鸡场丙线、绿都线、西一线、西十线、西糖线、市医院线	9.5	279.5	龙凤村、世巨永村、周家村、烧锅村、新区、马场、看守所、二十九中至松柏路西九道街两侧、2.5街两侧	
	12	铁北变	酒厂线、德兴线、振兴线、糖厂线、酒厂甲线、造纸线、水泥线、南北联线、东北联线、镇一线、东十线、铁路北线	13.2	292.7	中央街至迎新（加油站）、大曲酒厂南北两侧、水泥厂、东风路至三中央街九道街两侧、八道街靠九道街至三中央街一侧、二中央街东西两侧	

表1-2 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	13	米沙子变	三胜线、江东线、米沙子线、石油线、中兴甲线、中兴乙线、维吾甲线、维吾乙线、天林甲线、天林乙线、米开4线、米开5线、米开6线、金融甲线、政府线、热力线、铁路线	13.3	306	南王家、三胜、高家、兰家、别家、黄家、兴顺村1社、2社、3社、高速服务区(部分)、天吉、梁家、五家子、水库屯居民、江东1.4-6.8.9社、道南.酒厂居民、太平	
	14	姚家变	大合甲1线、大合甲2线、大合乙1线、大合乙2线、大合丙1线、大合丙2线	9	315	大合公司	
	15	城南变	环城、福安、玻璃、南甲、南乙、大修、化肥、粮水、水源、铁路	16.5	331.5	百批小区、开发小区、法院家属楼、交通队小区、逸品南方	
	16	城北变	双井、供热、龙翔、淀粉、北甲、北丙、酒厂、油厂	25.7	357.2	龙祥花园、法院小区、土地局住宅、新地税小区、中储花园、市委小区	
	17	城东变	东郊、东砖、东酒、东化、东丙、东城、东乙	6.7	363.9	步行街、市东小区、南洋商业中心、东市场、吉航公司、交通局住宅楼	
	18	榆西变	闵家、城西、实德、正大	9.59	373.49	廿家村、古城村、三合村、六家村、何家村	
	19	五新变	五长、前进、五新	6.5	379.99	富国村、广龙村、进步村、勤俭村、沈家村	
	20	大坡变	坡许、坡山、坡坊、大坡	8	387.99	镇区村、南坊村、后岗村、镇区村、耿家村、西山村、南坊村、西许村、城南村	
	21	保林变	保东、林南、保西、林北	11.7	399.69	(保林变—保东线)靠河村6-10组、保寿村1.3组、朱达村	
	22	新河变	新庄、泗河、新岗、泗吉、新兴	16.3	415.99	(新河变—泗河线)泗河街道、镇区村、吉兴村、二道村、富户村	
	23	五二变	滨东、五乙、五丙、滨农、建材	6	421.99	(五二变—滨农线)互助村、派出所、电影院、镇政府、(五二变—五乙线)宏大信用社	

表1-3 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	24	泉眼变	泉眼线、胡家线、双山线、工业乙线、工业甲线	19.2	441.19	泉眼村、汽车零部件制造、泉眼工业园区	
	25	东风变	流沙线、东风线、蒋家线	7.5	448.69	龙王村、四流村、钱家村、林山村、流沙村、东风村、腰站村	
	26	双鹿变	天成线、吉通线、育民线、小营线、工业甲线、蔡家线、大营线	16.6	465.29	鲁家村2-4社、天成纳米公司（专线）、吉通机械制造有限公司（专线）	
	27	新安变	山咀线、马厂线、大屯线、新工线	7.8	473.09	裴家村、徐家村、跃进村、西顺村、大屯3社、新安5社	
	28	齐家变	官地线、长泡线、卧龙线	6.89	479.98	齐家村、广生村、范家村、永安村、卧龙村	
	29	奢岭变	前程线、奢大线、经开甲线、经开乙线、吉柴甲线、吉柴乙线、东电线、奢岭乙线、国信甲线、园区甲线、奢岭甲线	17.65	497.63	奢岭村、幸福村、普安村、东南电厂、禾和生态园、精诚机械设备有限公司（专线）、国信南山有限公司（专线）、吉通机械制造有限公司（专线）	
	30	龙家堡变	惠农线、粮库线、街道线、龙四线、机场线、龙浩甲线、龙浩乙线、龙家线、油库线、龙铁线	7	504.63	明望尚城、龙嘉尚城、二道村、龙家堡村、中学住户、杨树村、翻身村、草城村、龙嘉新城、龙嘉小镇	
	31	营城变	营立线、文化线、二中线、煤机线、营上线、营苇线、工业线、金锣乙线、营泰线	7.9	512.53	杨家大院、火石岭村、三七队、矿一中家属楼、营城二队、马场敬老院	
	32	三盛变	盛华线、盛岗线、盛广线、盛吴线、盛京线、盛元线、盛财线	14.7	527.23	三家子、岗子、孙家	
	33	石场变	石团线、石荆线、石湖线、石放线、石港线	7.4	534.63	双山村、团山村、五一村、小岭村、前草村、腰占村、中凯家园	
34	幸福变	福岗线、福龙线、福奥线、福银线、福森线	7.5	542.13	卡伦开发区北区、岗子村、孙家村		

表1-4 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	35	双泉变	双学甲线、双学乙线、双科线、双西线、双泉线、双北线、双宁线	12	554.13	卡伦开发区南区、胜利村、双泉5社、6社	
	36	松城变	城瑞线、气站线、二砖线、小城线、二站乙线、一站线	10.5	564.63	小城子乡街道、光明村、液化气站、瑞达燃气、引松一级站、引松二级站	
	37	西臻变	西臻线、东臻线、华润甲线	6.5	571.13	滑润液化汽厂、伏龙泉镇东臻才村、西臻才村	
	38	哈拉海变	哈东线、杨树线、哈粮线、哈棉线、哈镁线、哈西线	6	577.13	哈拉海镇程坨子村、姜坨子村、新立村、万顺乡庆丰村	
	39	杨树林变	杨东线、杨西线、街内线	9	586.13	杨树林乡东百令村、牛山村、杨洼子村、六家子村	
	40	大屯变	农电、东高、富峰、粮库、飞行、中心	25	611.13	大屯地区	
	41	卡伦变	镇内、二站、中吉、华林、农一、科教、任家	22	633.13	九台市区	
	42	兴隆山变	农业、首钢、部队、镇内、陶瓷	13	646.13	兴隆山地区	
	43	汽车电站	厂区机加及转供负荷	40	686.13	汽车厂区	
	44	净月变	新城、华春、采石、月潭、净医乙、净台甲、净台乙、先锋、税务、净科、净信线、石锋线、净医甲	50	736.13	长春净月旅游度假区	
	45	长通变	吉长、三马、南关、烟厂、向阳、大马、大经、冷轧、长信、长力线、东大、远达、柴油、长钢	25	761.13	长春东大桥	
	46	城西变	西郊、兴隆、迎春、霍林、民航、纺织甲、纺织乙、万福	31.6	792.73	长春景阳广场	

表1-5 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	47	二道变	衡器、铁合金、制管、轧钢、曙光、机械厂、拉拉屯、拖拉机、友谊、东盛、医专	10.8	803.53	长春东盛路	
	48	铁西变	铁联、铁凯、汽修甲、城铁、农业、机车乙、客北、青年、钢管、城西、汽修乙、工农、铁农、液化	43	846.53	长春青年路	
	49	八里堡	金钱、环城、齿轮、团山、康城线、金里线、天汇线、东荣、二煤、太有	26	872.53	长春八里堡	
	50	天光变	东广、胜利、兴业、杨家、钢厂、铁北、小南、光波、东安、硫酸、电台	23	895.53	长春天光路	
	51	东站变	远东、铁厂、朝阳、东郊甲、东郊乙、东兴、石油、发电甲、五化	32	927.53	长春东环路	
	52	南关变	红卫、英俊乙、万科、全安、英俊甲、南大、药厂、体育、南恒线	23	950.53	长春吉林大路	
	53	南湖变	仪表、光明、塔研、湖滨、光栅、南禹、繁荣甲、卫星、前进	27	977.53	长春南湖大路	
	54	凯旋变	宽城、电机、宋家、机车、路西、粮食、西广、客东、长铁	32	1009.53	长春凯旋路	
	55	南岭变	新运、工大、南岭、电厂、农研、砖厂	17	1026.53	长春东岭南街	
	56	孟家变	黄金、吉大、东三、东八、长影、名仕、抚松、孟西、延安	32	1058.53	长春孟家屯	
57	小南变	碳素、长米、合金钢、加气、奋进、长木、永盛、南华、庆丰、锅炉、南东线	23	1081.53	长春北环路		

表1-6 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
长春地区	58	安达变	孟家、自由、白山、西安、建设、达医、大兴	26	1107.53	长春安达街	
	59	白菊变	珠江、崇文、中菊乙、菊客、团结、菊煤	17	1124.53	长春白菊路	
	60	中心变	平阳、橡胶、树勋、平泉、岳阳	9	1133.53	长春平阳街	
	61	朝阳变	牡丹、红旗甲、万宝、朝医	12	1145.53	长春红旗街	
	62	高新变	新卫、南园甲、南园乙、南环、新安、新阳、星火、新水、热力、南星	33	1178.53	长春前进大街	
	63	建和变	建菊乙、建安甲、建安乙、建四、建八	6.5	1185.03	长春西安大路	
	64	月潭变	山水甲、毛家、汽配、潭西、紫杉、月埔、月信、建工、世纪、实验	25	1210.03	长春净月旅游度假区	
	65	春阳变	春菊、普阳、翔云、春龙、机场、长客丙、长客丁、保险、长客甲、长客乙、春华、春菊乙	33	1243.03	长春春菊路	
	66	团山变	团堡、粉沫、轮胎甲、轮胎乙、首山、团新、团辉、污水甲、污水乙	8	1251.03	长春团山街	
	67	长白变	黄河甲、黄河乙、黄河丙、天池、长江乙、长江甲、长盛线	21	1272.03	长春长白路	
68	上海变	吴淞、上海乙、永春甲、万晟	21	1293.03	长春上海路		
	合计			1293.03	1293.03		

表1-7 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
吉林地区	1	铁东变	东天乙线	28	28	吉林东站用变、天开、保林、天北	
	2	铁东变	东天甲线	11	39	江密峰、庆岭、天岗	
	3	舒兰变	舒白线	23	62	舒朝、舒庆、舒吉、溪河、亮山、白旗、法特	
	4	舒兰变	舒七线	15	77	水曲、平安、天马	
	5	磐石变	磐伊线	9	86	大榆树、三棚	
	6	蛟河变	蛟黄线	9	95	九三塔、蛟矿、东桥	
	7	磐石变	磐镍线	29	124	磐石镍矿	
	8	永吉变	永河甲线	22	146	冀东水泥、双河镇、钼矿	
	9	永吉变	永河乙线	12	158	冀东水泥、双河镇、钼矿	
	10	哈达湾变	哈岔线	11	169	沙河子、越北镇	
	11	九站变	电灌线	4	173	九站农田	
	12	七家子变	靶场线	3.5	176.5	珲春北街	
	13	红旗变	跃进线	6	182.5	红旗收费站区域	
	14	龙潭变	天太线	4	186.5	江北铁东区域	
	15	口前变	镇内丁线	3	189.5	口前开发区	
	16	口前变	镇内丙线	5	194.5	口前至吉林市公路西段	
	17	红旗变	苗圃线	5	199.5	星光江城区域	
	18	口前变	镇内甲线	7	206.5	口前镇内	
	19	石井沟变	孟家线	3	209.5	吉丰东路南段	
	20	九站变	松九线	4	213.5	水泥厂	
	21	口前变	镇内乙线	5	218.5	口前镇内	
	22	红旗变	养鱼线	3	221.5	温德桥区域	
	23	欢喜变	军民线	4	225.5	长春广场区域	
	24	河东变	城一线	4	229.5	舒兰市协和医院	
	25	兴达变	蛟奶甲线	3	232.5	污水站、广播电视台	
	26	龙潭变	古川线	4	236.5	铁东化公司住宅	
	27	松江变	建设线	3	239.5	通江街西段	
	28	永安变	城一线	4	243.5	站前小学供热站、政务大厅	

表1-8 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
吉林地区	29	龙潭变	武汉线	3	246.5	铁东化公司住宅	
	30	幸福变	沙河线	4	250.5	沙河子	
	31	土城子变	湘潭线	4	254.5	湘潭街	
	32	磐东变	红光线	5	259.5	磐石市政府	
	33	江南变	轴配线	4	263.5	台北路	
	34	桃源路变	南京线	4	267.5	南京街	
	35	东大滩变	农安线	3	270.5	江城中学区域	
	36	荣光变	荣华线	3	273.5	绿地公园	
	37	黄旗屯变	临江线	3	276.5	园丁园小区	
	38	河东变	车件线	3	279.5	沈阳铁路局吉林供电段 舒兰配电所	
	39	兴达变	蛟新线	3	282.5	县医院	
	40	东市变	东康线	3	285.5	延安街西段	
	41	欢喜变	新立线	3	288.5	市监狱以西	
	42	永安变	城三线	3	291.5	消防队、华生、三院、 血站、供热站	
	43	松江变	丹东线	5	296.5	解放北路、延安街	
	44	通潭变	中兴线	3	299.5	中兴街北段	
	45	幸福变	和平线	3	302.5	和平路以西	
	46	幸福变	麻棉线	4	306.5	麻棉小区	
	47	辽东变	新育线	3	309.5	新育街	
	48	城北变	城西线	5	314.5	城区西北区域	
	49	土城子变	衡阳线	3	317.5	衡阳街	
	50	庆丰变	城三线	4	321.5	人民路、清华园小区	
	51	江南变	恒山线	3	324.5	兴隆街	
	52	江南变	微型线	4	328.5	微型车厂	
	53	桃源路变	北极线	3	331.5	桃源路西段	
	54	桃源路变	红军线	4	335.5	妇产医院	不带联通大楼时
	55	城西变	永西乙线	10	345.5	口前镇内、红兴镇	
	56	口前变	水电丙线	4	349.5	口前至吉林市公路西段	
	57	黄旗屯变	长春线	5	354.5	农林街	

表1-9 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
吉林地区	58	化工变	化哈线	5	359.5	污水厂区域	
	59	龙潭变	保温线	3	362.5	铁东化公司住宅	
	60	东市变	上海乙线	3	365.5	天津街上海路以南	
	61	高科技变	恒泰甲线	3	368.5	恒山路中段	
	62	东市变	上海甲线	3	371.5	天津街上海路以南	
	63	桃源路变	珲春线	3	374.5	桃源路西段	
	64	土城子变	徐州线	4	378.5	徐州路东段	
	65	荣光变	荣大线	8	386.5	万丰汽车轮毂	
	66	磐东变	人民线	3	389.5	第一小学	
	67	庆丰变	城二线	7	396.5	实验小学、第三中学、大市场	
	68	新立变	新左线	27	423.5	包家变电站用变、新区、5704部队、左家	
	69	哈达湾变	哈炭甲线	39	462.5	碳素厂	
	70	哈达湾变	哈炭乙线	8	470.5	碳素厂	
	71	金珠变	金钢乙线	40	510.5	吉林建龙钢厂	
	72	金珠变	金铁乙线	42	552.5	吉林建龙钢厂	
73	金珠变	金铁甲线	42	594.5	吉林建龙钢厂		
	合计			594.5	594.5		
四平地区	1	伊通变	伊马线	5.31	5.31	马鞍	农村负荷
	2	梨明变	明德甲线	9.82	15.13	金山、小城子	农村负荷
	3	伊通变	伊西乙线	8.19	23.32	头道、那伯、营城子	农村负荷, 城西变备用电源
	4	伊通变	伊金乙线	12.03	35.35	吴家沟、伊丹	农电负荷, 城东变备用电源
	5	怀德变	德宝乙线	8.69	44.04	宝泉、双龙、双城堡等	农电负荷
	6	巨丰变	丰双线(丰三段)	25.96	70	八面城、泉沟、平曲付	提前联系直调用户
	7	四平变	平山甲线	2.79	72.79	叶赫	农村负荷, 山门备用电源
	8	四平变	平山乙线	17.26	90.05	山门	农村负荷, 山门变备用电源投入时不采用66kV限电

表1-10 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
四平地区	9	祥生变	生茂甲线	14.08	104.13	向桂、茂林、山场	农村负荷，光伏电站发电时不限电
	10	梨明变	明屋甲线	12.46	116.59	十屋、毛城子	农村负荷，八屋变备用电源
	11	梨明变	明屋乙线	2.13	118.72	八屋	八屋变BZT运行时不采用66千伏限电
	12	怀德变	公德甲线	9.48	128.2	黑林子	农电负荷
	13	梨明变	生明乙线	11.56	139.76	鸭场、柳条等	农村负荷，郑二变备用电源
	14	公主岭变	公二线	3.73	143.49	甘家子	二龙电站发电时该线不限电
	15	祥生变	生茂乙线	8.27	151.76	卧虎、种羊场、双施	光伏电站发电时不限电，线路带*风场厂用电
	16	伊通变	公通甲线	6.95	158.71	油田及小孤山、劳动	为公一变进线备自投电源线，考虑公一变所用变
	17	梨明变	丰明乙线	19.33	178.04	榆树台（胜利、刘馆子、林海）	梨树50万备用所用变，梨明变备自投电源线
	18	公主岭变	家岭甲线	17.23	195.27	陶家屯、大岭、凤响	农村负荷，长春三热厂用电，范家屯1号主变、刘房子煤矿备用电源，隆盛热电厂发电时不限电
19	公主岭变	家岭乙线	24.31	219.58	发展、景台、响水	农村负荷，长春三热厂用电，范家屯2号主变、刘房子煤矿在乙线受电时不限电，隆盛热电厂发电时不限电	

表1-11 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
四平地区	20	双辽变	丰双线（双三段）	5.74	225.32	金宝屯、三江口	村镇负荷，双辽变电站用电，双西辽西备用电源，光伏电站发电时不限电
	21	公主岭变	公通乙线	25.49	250.81	大孤山、靠山、黄岭子、岭南（BZT）	为伊通变进线自备投电源，岭南为供电负荷
	22	公主岭变	丰公乙线	28.98	279.79	孟家岭、蔡家、万发、岭西、泵站2主变	提前联系直调用户，并与丰公甲线不能同时限电
	23	巨丰变	丰公甲线	20.71	300.5	金士百、新天龙、天茂水泥、十家堡、郭家店1号主变	提前联系直调用户，并联系由天龙变并网的企业自备电站
	合计			300.5	300.5		
延边地区	1	敦化变	敦黑乙线	13.2	13.2	沙河塔、雁鸣湖塔、官地塔、黑石变、蓄能变	
	2	敦化变	敦安乙线	20	33.2	德胜变、敦化水泥厂、大石头农电变、大石头林业局、凉兵塔	
	3	敦化变	敦黄线	12	45.2	黄农变、秋梨沟变、太平变、额穆变、黄林变	
	4	敦化变	敦林线	3.4	48.6	敦化林机厂	
	5	汪清变	汪庙乙线	19.8	68.4	庙岭水泥厂	
	6	汪清变	汪庙甲线	7.2	75.6	大兴沟林业变、庙岭采石场变、天桥岭林业变、天农变、春阳变	
	7	延东变	热力甲线	6	81.6	延吉热力变	
	8	延东变	热力乙线	4	85.6	延吉热力变	
	9	延东变	延苇乙线	2.3	87.9	延钢变	
	10	延东变	龙延乙线	3	90.9	延吉东新附近居民	
	11	延西变	西平线	18.5	109.4	平安塔、大成变	
	12	靖边变	靖东甲线	25	134.4	冶炼变	
	13	图们变	图纸线	8	142.4	石岘纸厂	

表1-12 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
延边地区	14	海兰变	龙延乙线	8.3	150.7	东新塔、东盛塔	
	15	海兰变	龙延甲线	8.5	159.2	东山变、三合塔、胜地塔、德新塔、开山屯塔、金洋变、中机光伏电站	
	16	海兰变	龙井甲线	4.3	163.5	东城塔、光新塔	
	17	和龙变	头和甲线	6.2	169.7	官铁变、卧龙变、延蒲变、西城水泥厂变	
	18	安图变	安白线	31.2	200.9	安图水电	
	19	铁东变	江滨线	3.5	204.4	太平岭乡、82852部队、森源木业、新达木业	
	20	铁东变	城联线	4.5	208.9	敦化市长白东路、繁荣胡同、长久胡同	
	21	铁东变	北联线	5.4	214.3	敦化市东侧区域	
	22	敦化二次变	红旗线	3.6	217.9	敦化市新华路	
	23	敦化二次变	城内线	5.6	223.5	敦化市城南区域	
	24	敦化二次变	北外线	5.7	229.2	敦化市中心区域	
	25	敦化二次变	通河线	4.5	233.7	敦化市北侧区域	
	26	城西变	西城线	4.3	238	敦化城南区域	
	27	城西变	西环乙	4	242	主要包括敦化西环路以西鸿宾路以东	
	28	城西变	西北线	4.3	246.3	主要包括敦化龙华集中供热、实验中学	
	29	城西变	零五线	3.3	249.6	主要包括3305厂东、西两侧生活区	
	30	公园变	公园乙线	4.1	253.7	延吉市西山街以东至公园桥的公园路	
	31	公园变	牛市甲线	3.4	257.1	延吉市西山街以西至林海实业以东	
	32	公园变	体育甲线	4.8	261.9	延吉市公园路以北的西山街、烟集街	
	33	河北变	北台线	3.2	265.1	高地花园小区电锅炉	
34	河北变	建联甲线	6.5	271.6	延北路以南、北青路以北的民强路		
35	河西变	工厂线	3.3	274.9	延吉市延西街以东新民街以西		

表1-13 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
延边地区	36	开发变	南开乙线	3.6	278.5	延吉市交警队以东至延边公路局以西的开发区	
	37	延南变	中联线	5.2	283.7	延吉市新修建工桥东侧、实验中学南侧	
	38	延南变	群众线	3.1	286.8	友谊路以北的局子街两侧居民及商铺	
	合计			286.8	286.8		
白城地区 10月至3月(冬)	1	常安变	常东线	5	5	镇赉县农电负荷	
	2	新志变	新龙线	4	9	大安市农电负荷	
	3	白城变	白东线	25	34	洮北区农电负荷	
	4	镇赉变	镇英线	25	59	吉林油田	
	5	大安变	大岗线	26	85	吉林油田	
	6	乔嘉变	乔新乙线	20	105	大安市农电负荷	
	7	大安变	安榆线	19	124	大安农电负荷	
	8	永胜变	永大线	12	136	洮南市农电负荷	
	9	镇赉变	镇四线	9	145	引嫩入白、四方坨子	
	10	通榆变	通瞻线	4	149	通榆县农电负荷、向海	
	11	乌兰花变	乌瞻线	8	157	通榆县农电负荷	
	12	洮南变	洮胡丙线	5	162	通榆农电负荷	
	13	安广变	红岗线	2	164	大安农电负荷	
	14	安广变	新荒线	2	166	大安农电负荷	
	15	安广变	乐胜线	2	168	大安农电负荷	
	16	嫩江变	农电线	2	170	大安市农电负荷	
	17	嫩江变	工业园线	2	172	工业园区	
	18	通榆变	和平线	5	177	冷库、制药厂、石油公司	
	19	通榆变	通工乙线	6	183	开发区、污水处理厂	
	20	万宝变	红旗丙线	3	186	洮南市农电负荷	
	21	永胜变	南郊线	2	188	网通三公司	
	22	永胜变	军马线	2	190	洮南市居民负荷	
	23	向阳变	增盛线	2	192	洮南农电负荷	
	24	向阳变	向金线	4	196	洮南市居民负荷	

表1-14 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
白城地区 10月至3月 (冬)	25	城东变	市水线	4	200	洮北区农电负荷	
	26	城东变	东北线	3	203	洮北区农电负荷	
	27	城西变	三合线	7	210	洮北区农电负荷	
	28	城南变	阳山线	2	212	洮北区农电负荷	
	29	城南变	水田线	2	214	洮北区农电负荷	
	30	园区变	工东线	2	216	洮北区农电负荷	
	31	园区变	工华甲线	4	220	新城区用户	
	32	城西变	明昌线	8	228	洮北区市区负荷	
	33	城北变	面粉线	4	232	洮北区农电负荷	
	34	城北变	煤气线	2	234	洮北区市区负荷	
	35	中心变	中油东线	5	239	洮北区市区负荷	
	36	华光变	工业甲线	5	244	镇赉农电负荷	
	合计			244	244		
白城地区 4月至9月 (夏)	1	常安变	常东线	10	10	镇赉县农电负荷	
	2	新志变	新龙线	12	22	大安市农电负荷	
	3	大安变	大水线	5	27	灌区负荷	
	4	白城变	白东线	31	58	洮北区农电负荷	
	5	镇赉变	镇英线	23	81	吉林油田	
	6	大安变	大岗线	30	111	吉林油田	
	7	乔嘉变	乔新乙线	35	146	大安市农电负荷	
	8	大安变	安榆线	27	173	大安农电负荷	
	9	永胜变	永大线	33	206	洮南市农电负荷	
	10	镇赉变	镇四线	18	224	引嫩入白、四方坨子	
	11	通榆变	通瞻线	5	229	通榆县农电负荷、向海	
	12	乌兰花变	乌瞻线	8	237	通榆县农电负荷	
	13	洮南变	洮胡丙线	14	251	通榆农电负荷	
合计			251	251			
松原地区	1	乾安变	乾油线	16	16	油田负荷	
	2	乾安变	乾情线	26	42	油田负荷	
	3	扶余变	扶东线	31	73	油田负荷	
	4	广发变	广棚线	10	83	弓棚子、五家站、新站变	

表1-15 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注	
松原地区	5	广发变	荣发甲线	7	90	大林子变		
	6	扶余变	扶下线	9	99	四马架、下岱及		
	7	长岭变	岭前线	19	118	前七号、大兴		
	8	乾安变	乾大甲线	15	133	大布苏、所字变、兰字变		
	9	乾安变	乾大乙线	8	141	所字变、兰字变		
	10	荣家变	扶家甲线	17	158	永平、善友、社里、增盛、三井子、井北变		
	11	松西变	松综线	8	166	油田负荷		
	12	泥林厂	泥发线	10	176	余字、水字、油田海油变		
	13	长山厂	热安线	6	182	油田负荷		
	14	长山厂	热塔线	6	188	油田负荷		
	15	广发变	广长线	15	203	得胜、长春岭		
	16	富强变	长富乙线	17	220	集体、新气变、长虹变、鸿聚通变、前大变		
	17	兴原变	兴乌线	27	247	重心、深井子、架海、油田木楠变		
	18	长山变	长木线	15	262	油田负荷		
	19	扶余变	扶新线	18	280	油田负荷		
	20	长山变	长立线	12	292	油田负荷		
		合计			292	292		
	白山地区	1	金刚变	金刚分线	10	10	金刚水泥厂	
		2	琦祥变	琦祥分线	5	15	琦祥造纸厂	
		3	虹桥变	虹桥分线	5	20	虹桥造纸厂	
4		山水变	山水分线	5	25	山水水泥厂		
5		临江变	水闸甲线	4	29	宏大水泥厂		
6		镁业变	镁业分线	2	31	东北亚镁业厂		
7		三利硅变	三利硅分线	18	49	三利硅冶炼硅厂		
8		石人变	长龙线	8	57	江山冶炼硅厂		
9		球团变	球团分线	5	62	板石矿业		
10		临水县调	自限	30	92	临水水电营业区	含临城变、大湖变硅业20MW负荷	

表1-16 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
白山地区	11	靖宇县调	自限	30	122	靖宇水电营业区	含泉城变水厂20MW负荷
	12	长白县调	自限	5	127	长白水电营业区	
	13	抚松县调	自限	10	137	抚松水电营业区	
	14	参花变	参泉线	2	139	抚松农夫山泉水厂	
	15	参花变	参农线	2	141	抚松农夫山泉水厂	
	16	林子头变	遥林线	2	143	江源山泉水厂	
	17	泉阳变	水厂线	2	145	泉阳泉水厂	
	18	三林变	林业分线	3	148	三岔子林业局	
	19	三公里变	三公里分线	3	151	三公里林业局	
	20	北山变	江源县调自限	3	154	农电线	
	21	大通沟变	城郊县调自限	3	157	农电线	
	22	砬子变	江源县调自限	2	159	农电线	
	23	露水变	牙签线	2	161	露水地区	
	24	露水变	林一线	2	163	泉阳地区	
	25	露水变	林二线	2	165	泉阳地区	
	26	东风变	市街一线	2	167	江源地区	
	27	南区变	果松乙线	2	169	南区地区	限制冬季造雪负荷
	28	大华变	城区线	2	171	江源地区	
	29	露水变	东山线	2	173	露水地区	
	30	松江河变	东岗乙线	2	175	松江河地区	
	31	松江河变	市街乙线	2	177	松江河地区	
	32	松江河变	粮库乙线	2	179	松江河地区	
	33	松江河变	机修线	2	181	松江河地区	
	34	临江变	解放乙线	2	183	临江市地区	
	35	松江河变	东岗甲线	2	185	松江河地区	
	36	长白山变	长松甲线	2	187	松江河地区	
	37	长白山变	长漫甲线	2	189	松江河地区	
	38	长白山变	长漫乙线	2	191	松江河地区	限制冬季造雪负荷

表1-17 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位: MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
白山地区	39	临江变	市东线	3	194	临江地区	
	40	临江变	市西线	2	196	临江地区	
	41	局八变	土产线	2	198	浑江市区	
	42	局八变	西干线	2	200	浑江市区	
	合计			200	200		
辽源地区	1	丰北变	白石丙线	12	12	东丰铁合金	
	2	苗胜变	辽丰乙线	30	42	辽源金刚水泥	
	3	友谊变	铸造线	4	46	利源精制	
	4	福镇变	铝材线	6	52	麦达斯铝业	
	5	丰北变	白石甲线	5	57	东丰铁合金	
	6	永清变	清东线	6	63	东升重工	
	7	友谊变	利源乙线	6	69	利源精制	
	8	白云变	白钢甲线	45	114	鑫钢变负荷	
	9	永清变	清兴甲线	11	125	麦达斯	
	10	友谊变	硅厂线	4	129	利源型材	
	11	苗胜变	苗梅线	3	132	东丰农电负荷	
	12	辽源变	辽西线	6	138	东辽农电负荷	
	13	友谊变	利源丙线	2	140	利源精制	
	14	苗胜变	苗大线	8	148	东丰农电负荷	
	15	白云变	白鑫线	10	158	鑫达钢铁、东丰农电负荷	
	16	国庆变	国寿乙线	4	162	寿山变负荷	
	17	丰北变	白石乙线	7	169	东丰铁合金	
	18	永清变	清兴乙线	10	179	轻合金及兴国变所带负荷	
	19	友谊变	利源甲线	2	181	利源精制	
	20	白云变	白钢乙线	60	241	鑫钢变负荷	
	21	白泉变	开发线	4	245	东辽农电负荷	
	22	辽源变	辽磐南线	6	251	东辽农电负荷	
	23	辽源变	清辽乙线	10	261	袜园变负荷	
合计			261	261			

表1-18 2019年度吉林省电网紧急事故直接拉路序位表 单位：MW

地区	序位	变电站	线路名称	切除负荷	累计负荷	停电区域	备注
通化地区	1	高集岗变	高农线	5	5	朝阳镇城郊	
	2	郑家变	郑三线	10	15	柳南乡、红石镇、五道沟镇、驼腰岭镇政府	
	3	金厂变	金赤线	5	20	赤板矿	
	4	季家变	跃兴线	5	25	跃兴砂轮特耐有限责任公司	
	5	梅二变	河南线	5	30	妇幼保健院、众城万家、华府尊邸、华阳雅居	
	6	兰桥变、新区变、通钢变	自行限负荷	311	341	通钢股份	事先通知二级重要用户
	7	朝钢变	6.3kV小型线	4	345	辉南轧钢	事先通知
	8	水洞变	水华线	10	355	湖上变四方山、威龙铁矿	事先通知重要用户
	9	柳河变	城干乙线	7.4	362.4	柳河东电影院以西至柳河党校	
	10	化工变	自行限负荷	20	382.4	通化化工股份有限公司	事先通知二级重要用户
	11	城东变	轧钢甲、乙线	6	388.4	辉南县县政府、辉南县防疫站、辉南县宏鑫热力有限责任公司、辉南县恒源热力有限公司	政府及供热线路
	12	城南变	西街线	5.1	393.5	柳河中药厂、柳河镇经济开发区	
	13	柳河变	城干二线	5	398.5	柳河政府以东至柳河采胜开发区、修正药业	政府及供热线路
	14	沿江变	民强线	4.8	403.3	民强路周边、人民银行	
	15	沿江变	公安线	3	406.3	南洋商厦	
	16	同意变	铁北线	4.5	410.8	梅河口市第六中学	
	17	业家变	千禧线	4.2	415	水郡华庭小区、城市经典小区转带梅河口市市委市政府	政府供电线路
	18	业家变	新业乙线	3	418	朝鲜族中学、新建体育场、梅河口市政务大厅	
	19	业家变	业建线	2	420	建国大酒店（五星级）	
	20	同意变	南干一线	4	424	妇幼保健院办公楼、外国语学校、朝鲜族实验小学、河西供热	冬季停电需提前通知
	合计			424	424		